เอกสารเลขที่ : ก.สร.-002-3		แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรรายปี

ผู้ตรวจสอบ	ผู้ดูแล	หัวหน้ากลุ่ม
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน

ลำดับ	เครื่องจักร	อุปกรณ์	ลักษณะการซ่อมบำรุง	ข้อมูลจำเพาะ / รุ่น	จำนวน	ความถี่	อะไหล่	ราคา	เป้าหมาย	2565 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2566 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	HYDROMETALLURGY PLANT (ACID LEACHING)	มอเตอร์	โอเวอร์ฮอล	SERFILCO 0.825 kW 220 v 50 Hz 1 Phase	4	3 ปี	-		แผน														○										
									ปฏิบัติ																									
		มอเตอร์	โอเวอร์ฮอล	SERFILCO 0.5625 kW 380 v 50 Hz 3 Phase	26	3 ปี	-		แผน														○										
									ปฏิบัติ																									
		มอเตอร์	โอเวอร์ฮอล	- 1 kW 380 v 50 Hz 3 Phase	2	3 ปี	-		แผน														○										
									ปฏิบัติ																									
		มอเตอร์	โอเวอร์ฮอล	- 3.7 kW 380 v 50 Hz 3 Phase	4	3 ปี	-		แผน														○										
									ปฏิบัติ																									
		ไดอะแฟรมปั๊ม	โอเวอร์ฮอล	VERSA-METIC Flow rate 30 lpm	2	3 ปี	-		แผน														○										
									ปฏิบัติ																									
		ถังบรรจุ	ทำความสะอาด	ล้างถังภายใน	17	1 ปี	-		แผน		○												○										
									ปฏิบัติ																									
		FILTER PRESS	เปลี่ยนใหม่	*เปลี่ยนครั้งล่าสุด ว/ด/ป	1	1 ปี	-		แผน		○												○										
									ปฏิบัติ																									
		pH CONTROLLER	Calibrate	*สอบเทียบครั้งล่าสุด ว/ด/ป	2	1 ปี	-		แผน		○												○										
									ปฏิบัติ																									
		น้ำมันไฮดรอลิค	เปลี่ยนถ่าย	เชลล์เทลลัส เบอร์ 32	1	2 ปี			แผน														○										
									ปฏิบัติ																									
		สานพาน	เปลี่ยนใหม่	สายพาน V	1	2 ปี			แผน														○										
									ปฏิบัติ																									
		จารบี	การอัดจาระบี	อัดจาระบีในส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	1	1 ปี			แผน		○												○										
									ปฏิบัติ																									

หมายเหตุ

○ : แผนงานที่ตั้งไว้ ✕ : กำลังคนไม่เพียงพอ

● : การลงมือปฏิบัติและซ่อมบำรุง ▲ : ไม่มีอะไหล่ / ไม่ตรงรุ่น